

Государственное учреждение "Управление
Комитета по правовой статистике и специальным
учетам Генеральной прокуратуры Республики
Казахстан по Карагандинской области"

Акт проверки зарегистрирован
за № 2335161003000012/00024 11.04.2023 г.

Зарегистрировал ИСКАКОВ ЕРБОЛАТ
ЕЛКЕНОВИЧ

**Акт о назначении профилактического контроля с
посещением субъекта (объекта) контроля и надзора**

№ 24

10.04.2023 г.

1. **Наименование государственного органа** Республиканское государственное учреждение "Управление по чрезвычайным ситуациям города Балхаша Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"
2. **Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица (лиц), уполномоченного на проведение профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора**
ТУТКИШОВ МАРАТ ЖАНБИРБАЕВИЧ - Старший инженер Управления по ЧС города Балхаша
3. **Сведения о специалистах, консультантах и экспертах, привлекаемых для проведения профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора**
не привлекались
4. **Наименование проверяемого субъекта, перечень объектов (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение профилактического контроля, его местонахождение, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер, участок территории**
040740003135, Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа имени аль-Фараби" отдела образования города Балхаш управления образования Карагандинской области
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа имени аль-Фараби" отдела образования города Балхаш управления образования Карагандинской области, Карагандинская область, г.Балхаш, Балхаш, Злихи Сабитовой (МИКРОРАЙОН), 1
5. **Предмет назначенного профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора**
Об утверждении Правил пожарной безопасности Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 21 февраля 2022 года № 26867
Об утверждении технического регламента "Общие требования к пожарной безопасности" Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 17 августа 2021 года № 405. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 19 августа 2021 года № 24045
Об утверждении технического регламента "Общие требования к пожарной безопасности". Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 17 августа 2021 года № 405. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 19 августа 2021 года № 24045.
6. **Срок проведения профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора** 10.04.2023 - 28.04.2023

7. Правовые основания проведения профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, в том числе нормативные правовые акты, обязательные требования которых подлежат проверке Полугодовой список профилактического контроля и надзора в области пожарной безопасности на 1-ое полугодие 2023 года Утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от «6» декабря 2022 года за № 274

8. Проверяемый период 10.04.2023 - 28.04.2023

9. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица уполномоченного подписывать акты АРЫСТАНБЕКОВ БАУЫРЖАН БАКТЫБЕКОВИЧ

10. QR-код

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.



***штрих-код содержит данные, полученные из ЕРСОП и подписанный электронно-цифровой подписью уполномоченного подписывать акты.



Проверить обоснованность проверки, возможно скачав мобильное приложение «Qamqor» либо перейдя по ссылке qamqor.gov.kz.

Статья 155. Права и обязанности субъекта контроля и надзора либо его уполномоченного представителя при осуществлении профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки

1. Субъекты контроля и надзора либо их уполномоченные представители при осуществлении профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки вправе:

1) не допускать к профилактическому контролю с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверке должностных лиц органов контроля и надзора, прибывших для проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки на объект, в случаях:

несоблюдения кратности проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки на соответствие требованиям, указанным в нормативных правовых актах РК, утвержденных в соответствии со статьей 141 Предпринимательского Кодекса;

превышения либо истечения указанных в акте о назначении профилактического контроля и (или) проверки (дополнительном акте о продлении срока при его наличии) сроков, не соответствующих срокам, установленным Предпринимательским Кодексом;

назначения органом контроля и надзора профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и (или) проверки субъекта (объекта) контроля и надзора, в отношении которого ранее проводились профилактический контроль и (или) проверка по одному и тому же вопросу за один и тот же период, за исключением случаев, предусмотренных пп. 3), 4), 5), 6), 7) и 8) п. 5 ст. 144 Предпринимательского Кодекса;

назначения внеплановой проверки в соответствии с пп. 1) п. 5 ст. 144 Предпринимательского Кодекса, если предшествующим профилактическим контролем с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора не были выявлены грубые нарушения;

отсутствия информации и документов, предусмотренных статьями 141, 143 и п. 1 ст. 146 Предпринимательского Кодекса;

назначения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки за период, выходящий за рамки промежутка времени, указанного в заявлении или сообщении о совершенных либо готовящихся уголовных правонарушениях, в иных обращениях о нарушениях прав и законных интересов физических, юридических лиц и государства;

поручения проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки лицам, не имеющим на то соответствующих полномочий;

указания в одном акте о назначении профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки нескольких субъектов контроля и надзора, подвергаемых профилактическому контролю с посещением и (или) проверке;

продления сроков профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки свыше срока, установленного Предпринимательским Кодексом;

грубых нарушений требований Предпринимательского Кодекса в соответствии с п. 2 ст. 156 Предпринимательского Кодекса;

2) не представлять документы и сведения, если они не относятся к предмету проводимого профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки, а также к периоду, указанному в акте о назначении профилактического контроля с посещением и (или) проверки;

3) обжаловать акт о назначении профилактического контроля и (или) проверки, акт о результатах профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки, предписание об устранении выявленных нарушений по итогам профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки, а также действия (бездействие) должностных лиц органов контроля и надзора в порядке, установленном Предпринимательским Кодексом и законодательством РК;

4) не исполнять не основанные на законе запреты органов контроля и надзора или должностных лиц, ограничивающие деятельность субъектов (объектов) контроля и надзора;

5) фиксировать процесс осуществления профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки, а также отдельные действия должностного лица, проводимые им в рамках профилактического контроля надзора и (или) проверки, с помощью средств аудио- и видеотехники, не создавая препятствий деятельности должностного лица;

6) привлекать третьих лиц к участию в профилактическом контроле с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверке в целях представления своих интересов и прав, а также осуществления третьими лицами действий, предусмотренных пп. 5) Предпринимательского п. .

2. Субъекты контроля и надзора либо их уполномоченные представители при проведении органами контроля и надзора профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки обязаны:

1) обеспечить беспрепятственный доступ должностных лиц органов контроля и надзора на территорию и в помещения субъекта (объекта) контроля и надзора при соблюдении требований п.1 ст.146 Предпринимательского Кодекса;

2) с соблюдением требований по охране коммерческой, налоговой либо иной охраняемой законом тайны представлять должностным лицам органов контроля и надзора копии документов (сведений) на бумажных и электронных носителях для приобщения к акту о результатах профилактического контроля с посещением и (или) проверки и предписанию об устранении выявленных нарушений, а также предоставлять доступ к автоматизированным базам данных (информационным системам) в соответствии с предметом профилактического контроля с посещением и надзора и (или) проверки;

3) сделать отметку о получении на втором экземпляре акта о назначении профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки;

4) сделать отметку о получении на втором экземпляре акта о результатах профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки в день окончания профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки;

5) сделать отметку о получении на втором экземпляре предписания об устранении выявленных нарушений по результатам профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки;

6) не допускать внесения изменений и дополнений в проверяемые документы в период проведения профилактического контроля с посещением и (или) проверки, если иное не предусмотрено Предпринимательским Кодексом либо иными законами РК;

7) обеспечить безопасность лиц, прибывших для проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки на объект, от вредных и опасных производственных факторов воздействия в соответствии с установленными для данного объекта нормативами;

8) в случае получения уведомления о начале проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки находиться на месте нахождения объекта контроля и надзора в назначенные сроки профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки.

С актом № 24 от 10.04.2023 г. ознакомлен, права и обязанности, предусмотренные статьей 155 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, разъяснены.

Сасудасова Саймолуиза Тимуровна

(Ф.И.О. проверяемого субъекта)

«13» 04 2023.

Сасур
(подпись проверяемого субъекта)

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ № 27/_____

г.Балхаш
Место составления

19.04.2022 г.
Время 14:58

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Управление по чрезвычайным ситуациям города Балхаша Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка, № 27 от 07.04.2022 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку ТУТКИШОВ МАРАТ ЖАНБИРБАЕВИЧ - Старший инженер Управления по ЧС города Балхаша

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки)

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №16" отдела образования города Балхаш управления образования Карагандинской области.

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта проверки:

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №16" Отдела образования города Балхаш Управления образования Карагандинской области, КАРАГАНДИНСКАЯ, БАЛХАШ, Балхаш, Злихи Сабитовой (МИКРОРАЙОН), 1.

5. Срок проведения проверки 13.04.2022 - 19.04.2022

6. Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №16" Отдела образования города Балхаш Управления образования Карагандинской области

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	Под лестничным маршем допускается хранения горючих материалов. Основание: подпункта 10 пункт 24 Правил пожарной безопасности утвержденных приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан № 55 от 21 февраля 2022 года.;	П. 35 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
2	В помещении теплоузла допускается хранения горючих материялов. Основание: подпункт 1 пункта 24, Правил пожарной безопасности утвержденных приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан № 55 от 21 февраля 2022 года.;	П. 38 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

3	В помещении теплоузла допускается соединение электропроводов при помощи скрутки. Основание: пункт 80 Правил пожарной безопасности утвержденных приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан № 55 от 21 февраля 2022 года.;	П. 84 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
---	--	---

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку

Старший инспектор МЧС Республики Казахстан СУ № 1 М. Бутышев

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

директор Сосудоскова С.П. Сос.П.

9. Замечания и (или) возражение по результатам проверки

не имеется

Приложение на «__» листах

«19» 04 2022г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 24/_____

г.Балхаш
Место составления

19.04.2023 г.
Время 9:33

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Управление по чрезвычайным ситуациям города Балхаша Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля, на основании которого проведен профилактический контроль № 24 от 10.04.2023 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль

ТУТКИШОВ МАРАТ ЖАНБИРБАЕВИЧ - Старший инженер Управления по ЧС города Балхаша

4. Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение профилактического контроля, его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН)

040740003135, Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа имени аль-Фараби" отдела образования города Балхаш управления образования Карагандинской области.

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа имени аль-Фараби" отдела образования города Балхаш управления образования Карагандинской области, Карагандинская область, г.Балхаш, Балхаш, Злихи Сабитовой (МИКРОРАЙОН), 1.

5. Период проведения профилактического контроля 13.04.2023 - 19.04.2023

6. За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 7 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан) предписываю выполнить следующие мероприятия:

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа имени аль-Фараби" отдела образования города Балхаш управления образования Карагандинской области

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений,сроки их устранения
1	П. 8 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Планы эвакуации находящиеся на 2-ом этаже привести в соответствии с формой по составлению плана эвакуации, приведенной в приложении 2 к настоящим Правилам. Основание: пункт 12 «Правил пожарной безопасности» утвержденных Приказом

			Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.; срок устранения: 02.06.2023
2	П. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Привести в исправное состояние и содержать с включенной световой индикацией объемно световой знак пожарной безопасности "Выход", используемых на путях эвакуации на из столовой непосредственно наружу. Основание: пункт 35 «Правил пожарной безопасности» утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.; срок устранения: 02.06.2023
3	П. 75 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В кабинете физики закрепить приемник электрической энергии. Основание: подпункта 2 пункт 86 «Правил пожарной безопасности» утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.; срок устранения: 02.06.2023
4	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В подвальном помещении соединение электрических проводов выполнить при помощи опрессовки, пайки, сварки или специальных зажимов. Основание: пункт 80 «Правил пожарной безопасности» утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.; срок устранения: 02.06.2023

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного

лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля, их подписи или отказ от подписи

с предписаниями отменены Сосудова С.П. Сос-ф

8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего профилактический контроль, подпись)

Туткин Марат Мамбурбасович

9. Предписание получил (ФИО (при наличии) руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физическое лицо), подпись

Сосудова Сосиса Сосисовна Пидарова Сос-ф

« 18 » 04 2023 г.





19
Начальнику управления по ЧС города
Балхаша подполковнику гражданской
защиты Б.Арыстанбекову

КГУ «Общеобразовательная школа имени аль-Фараби» отдела образования
города Балхаш управления образования Карагандинской области,
Карагандинская область, г.Балхаш, м/н З.Сабитовой, 1.

Сведения о результатах профилактического контроля и надзора выявленных
нарушений

Перечень выявленных нарушений	Примечание
Планы эвакуации находящиеся на 2-ом этаже не соответствует с формой по составлению плана эвакуации, приведенной в приложении 2к настоящим Правилем. Основание: пункт 12 «Правил пожарной безопасности»	Планы эвакуации находящиеся на 2-ом этаже поменяли и повесили план эвакуации в соответствии по Правилем пожарной безопасности
Привести в исправное состояние и содержать с включенной световой индикацией объемно световой знак пожарной безопасности «Выход» используемых на путях эвакуации на из столовой непосредственно наружу.	световой знак пожарной безопасности «Выход» в количестве 40 штук заказали в ИП «Смирнов» заказ будет готов в конце месяца июня
В кабинете физики закрепить приемник метрической энергии. Основание; пункта 2 пункт 86 «Правила пожарной безопасности»	В кабинете физики устранили и закрепили приемник электрической энергии
В подвальном помещении соединение электрических проводов выполнить при помощи опрессовки, пайки, сварки или специальных зажимов. Основание; пункта 80 «Правила пожарной безопасности»	В подвальном помещении соединение электрических проводов устранили; сделали пайку, сварку, поставили зажим.

Директор школы



Сыздыкова С.Т.